PLANTA FUNDACIONES TORRE 220S.SG SUELO TIPO 2
ESCALA 1:50



PLANTA FUNDACIONES TORRE 220S.SG SUELO TIPO 3
ESCALA 1:50



CUBICACION POR FUNDACION

FUNDACION	VOL. HORMIGON m3	VOL. EMPLANTILLADO m3	VOL. EXCAVACION APROX. m3	PESO ARMADURA kg
SUELO TIPO 2	1.43	0.09	1.55	45
SUELO TIPO 3	1.57	0.10	1.63	50

DISTANCIA A

	EXT. H=17.4	EXT. H=20.4	EXT. H=23.4
PATA −1	163 6	183.4	203.3
PATA ±0	170.2	190.0	209.9
PATA +1	176.8	196.6	216.5

PLANTA FUNDACION SUELO TIPO 2
ESCALA 1:50



CORTE B
ESCALA 1:50
ARMADURAS



PLANTA FUNDACION SUELO TIPO 3
ESCALA 1:50



CORTE D
ESCALA 1:50
ARMADURAS



BARRA DE FUNDACION SUELO TIPO 2 A 6
ESCALA 1:25 (DIMENSION EN mm.)



CORTE A
ESCALA 1:50
DIMENSIONES



CORTE A
ESCALA 1:50
ARMADURAS



CORTE C
ESCALA 1:50
DIMENSIONES



CORTE C
ESCALA 1:50
ARMADURAS



NOTAS:

1. HORMIGÓN ARMADO GRADO H25 CON 90% NIVEL DE CONFIANZA
2. EMPLANTILLADO HORMIGÓN GRADO H10
3. ACERO ARMADURAS A630−420H.
4. RECUBRIMIENTO MÍNIMO ARMADURAS = 7.5 cm
5. DIMENSIONES EN cm (S.I.C.)

Estudio TESA Planta Solar Uyuni y su Integracion al SIN

FUNDACION DE ESTRUCTURA DE SUSPENSION

SE

A1