CUBICACIONES			
ITEM	CANT.	UNID.	DESCRIPCION
1	2.84	m3	HORMIGON H25
2	2.17	m3	MEJORAMIENTO FUTRONHUE (APROX.)
3	0.36	m3	MEJORAMIENTO PICHIRRIPULLI (APROX.)
4	198.63	kg	ACERO REFUERZO A630-420H
5	7.22	m3	EXCAVACION FUTRONHUE
6	5.42	m3	EXCAVACION PICHIRRIPULLI
7	2.64	m3	RELLENO
8	4	UNIT.	PERNOS DE ANCLAJE ø3/4"
9			



PLANTA FUNDACIÓN PARARRAYOS
ESC. 1:20



CORTE A
ESCALA 1:20

NOTAS:

1. DIMENSIONES EN mm, (S.I.C)
2. MATERIALES: HORMIGÓN ESTRUCTURAL GRADO H25 CON 90% NIVEL DE CONFIANZA SEGÚN NCh 170
- ACERO REFUERZO CALIDAD A630-420H CONFORME CON LAS NORMAS CHILENAS NCh 204; NCh 211 Y NCh 434.
3. PERNOS DE ANCLAJE CALIDAD ASTM A193 TIPO B7, GALVANIZADOS EN CALIENTE
4. EL SELLO DE LA FUNDACIÓN DEBERÁ SER RECIBIDO POR EL CONSTRUCTOR CIVIL E ITO.
5. RECUBRIMIENTO CONTRA TERRENO. 5cm.

Nombre del Proyecto: Estudio TESA Planta Solar Uyuni y su Integración al SIN

Título del Plano: FUNDACIÓN DEL PARARRAYOS

Nº del Plano:

Creado por: | Fecha: | Escala: SE

Revisado por: | Fecha:

Aprobado por: | Fecha: | Impresión: A1

Rev.	Fecha	Prov.	Descripción