CUBICACION POR FUNDACION				
FUNDACION	VOL. HORMIGON m3	VOL. EMPLANTILLADO m3	VOL. EXCAVACION APROX. m3	PESO ARMADURA kg
SUELO TIPO 2	2.36	0.11	5.40	80
SUELO TIPO 3	3.14	0 13	7.17	100

PLANTA FUNDACION TORRE 220A.SG SUELO TIPO 2

ESCALA 1:50



PLANTA FUNDACION TORRE 220A.SG SUELO TIPO 3

ESCALA 1:50



	DISTANCIA A		
	EXT. H=15	EXT. H=18	EXT. H=21
PATA −1	186 7	213.8	240.9
PATA ±0	195.7	222.8	250.0
PATA +1	204.8	231.9	259.0

BARRA DE FUNDACION SUELO TIPO 2 A 6

ESCALA 1:25 (DIMENSION EN mm.)



PLANTA FUNDACION SUELO TIPO 2

ESCALA 1:50



CORTE B

ESCALA 1:50
ARMADURAS



PLANTA FUNDACION SUELO TIPO 3

ESCALA 1:50



CORTE D

ESCALA 1:50
ARMADURAS



CORTE A

ESCALA 1:50
DIMENSIONES



CORTE A

ESCALA 1:50
ARMADURAS



CORTE C

ESCALA 1:50
DIMENSIONES



CORTE C

ESCALA 1:50
ARMADURAS



NOTAS:

1. HORMIGÓN ARMADO GRADO H25 CON 90% NIVEL DE CONFIANZA.
2. EMPLANTILLADO HORMIGÓN GRADO H10
3. ACERO ARMADURAS A630-420H.
4. RECUBRIMIENTO MÍNIMO ARMADURAS = 7.5 cm
5. DIMENSIONES EN cm (S.I.C.)

Nombre del Proyecto:
Estudio TESA Planta Solar Uyuni y su Integración al SIN

Título del Dibujo:
FUNDACIÓN DE ESTRUCTURA DE ANCLAJE

Nº de Plano:

Creado por:	Fecha:	Escala: SE
Revisado por:	Fecha:	Dimensión: A1
Aprobado por:	Fecha:	

Nro.	Fecha	Hora	Descripción