

(x)	LISTA EQUIPOS DE PATIO	
ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN
1	6	PARARRAYOS CON CONTADOR DESCARGAS 192kV.
2	3	TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 245kV. 230/√3 - 0.115/√3 - 0.115/√3 kV.
3	1	DESCONECTADOR TRIPOLAR CON PUESTA A TIERRA 245kV.
4	3	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 245kV. 600-300-1-1-1-1A.
5	1	INTERRUPTOR DE PODER MONOPOLAR 245kV. 2000A., 31,5kA.
6	1	TRANSFORMADOR DE PODER 36/230 KV 35/55 MVA ONAN/ONAF
7	1	SALA ELÉCTRICA
8	1	GRUPO GENERADOR
9	1	TRANSFORMADOR SS/AA, 100kVA. 36/0.4-0.231kV.
10	1	TRANSFORMADOR ZIG ZAG
11	1	TANQUE DE AGUA

SIMBOLOGIA:

◁ CUCHILLA PUESTA A TIERRA

◀ MECANISMO MOTORIZADO

—— X —— CIERRO PERIMETRAL

DISEÑO DETALLADO PARA LICITACIÓN

La selección, el dimensionamiento y la ubicación final de los componentes y obras civiles estará sujeto al diseño final para la construcción del EPC

Nombre del Proyecto:
Estudio TESA Planta Solar Uyuni y su Integración al SIN

Título del Dibujo:
SUBESTACIÓN DE CONEXIÓN

N° de Plano:

Creado por:	Fecha:	Escala:
AC	09.11.2015	1:250
Revisado por:	Fecha:	Impresión:
TL	09.11.2015	A3
Aprobado por:	Fecha:	

Rev:	Fecha:	Por:	Descripción: