

## **INVITACION PÚBLICA N°10/2016**

**“SERVICIO DE REGULACIÓN DE PH EN TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL CICLO COMBINADO GCH12”**



**RESPUESTA A CONSULTAS**

**REUNION DE ACLARACION**  
**SERVICIO DE REGULACION DE PH DE LA TORRE DE ENFRIAMIENTO DE LA UNIDAD**  
**GCH12**  
**AGOSTO 2016**

**RESPUESTA A CONSULTAS ESCRITAS**

**1.-** En el punto 4.3 cuadro de responsabilidades Item 2, menciona tener un stock de ácido sulfúrico en sus almacenes para garantizar la operación de Ende Guaracachi.  
Consulta: se requiere se especifique el volumen de stock con el cual se deberá contar como margen de abastecimiento en instalaciones del oferente

**RESPUESTA:** El oferente deberá considerar un stock mínimo para abastecer 10 días de operación del ciclo combinado

**2.-** En el punto 6.3 inciso C, Pagina 18. Indica. En la propuesta se debe incluir el formulario A-3. que recibe el nombre de propuesta económica.  
Consulta: en los anexos de formulario hace referencia al formulario A-3 identificado como formulario de propuesta técnica, favor aclarar si existe un formulario de propuesta económica o es de libre propuesta del oferente.

**RESPUESTA:** El formulario de la propuesta económica se encuentra en la última página del pliego de especificaciones

**3.-** Si el proveedor cuenta con el certificado de inscripción otorgada por la Dirección general de Sustancias Controladas para manipulación de Ácido Sulfúrico pero cuenta con un cupo menor a 14000 kg/mes. **Favor confirmarnos si fuera un impedimento para presentarse y si EGSA puede dar al adjudicado carta para ampliar el cupo mensual que necesitaría el proveedor.**

**RESPUESTA:** Para la firma del contrato, tal como se indica en el formulario A-1, El proveedor tiene la obligación de presentar el certificado de inscripción otorgado por sustancias controladas para manejar un mínimo mensual de 20000 litros de ácido sulfúrico