CUBICACIONES			
ITEM	CANT.	UNID.	DESCRIPCION
1	10.22	m3	HORMIGON H25
2	0.60	m3	EMPLANTILLADO H10
3	715.4	kg	ACERO REFUERZO A630-420H
4	24.0	m3	EXCAVACION
5	18 54	m3	RELLENO
6	12	UNIT.	PERNOS DE ANCLAJE ø3/4"
7			

CUBICACION POR CONJUNTO DE FUNDACIONES



PLANTA DISPOSICION FUNDACIONES

ESC. 1:40



PLANTA FUNDACIÓN INTERRUPTOR

ESC. 1:20



CORTE A

ESCALA 1:20

NOTAS:

1 DIMENSIONES EN mm, (S I C.)
2. MATERIALES: HORMIGÓN ESTRUCTURAL GRADO H25 CON 90% NIVEL DE COFIANZA
+ ACERO REFUERZO CALIDAD A630-420H.
3. PERNOS DE ANCLAJE CALIDAD ASTM A193 TIPO B7, GALVANIZADOS EN CALIENTE
4. EL SELLO DE LA FUNDACIÓN DEBERÁ SER RECIBIDO POR LA ITO.
5. RECUBRIMIENTO CONTRA TERRENO: 5cm.

Nombre del Proyecto: Estudio TESA Planta Solar Uyuni y su Integración al SIN

Título del Dibujo: FUNDACIÓN DEL INTERRUPTOR

Nº de Plano:

Dibujo: SE

Modelo: A1

Rev. | Fecha | Por | Descripción