RESUMEN ARMADURAS (x 1 PILAR)	
TOTAL PESO (Kg)	1250.0

PERNOS DE ANCLAJE (x1 PILAR)
- ø1" x 1000mm ASTM A193 TIPO B7. = 16

CUBICACIÓN HORMIGÓN (x1 PILAR)	
DESCRIPCIÓN	VOLUMEN (m3) TOTAL
HORMIGÓN H25	18.62
HORMIGÓN H10	5.28
HORMIGÓN H10	1.06

CUBICACIÓN EXC. Y RELLENO (x1 PILAR)	
DESCRIPCIÓN	VOLUMEN (m3) TOTAL
VOLUMEN EXCAVACION	42.20
VOLUMEN EXCAVACION	38.00
VOLUMEN RELLENO	10.05

PLANTA
ESCALA 1:25



FUNDACION MARCO DE LINEAS 220 kV.
PLANTA GENERAL
ESCALA 1:100



CORTE A
ESCALA 1:25



CORTE B
ESCALA 1:25



PERNO ø1"x1000 ASTM A193 TIPO B7
ESCALA 1:10 (mm)



NOTAS:

1. DIMENSIONES EN cm. (S.I.C.)
2. MATERIALES: HORMIGÓN ESTRUCTURAL GRADO H25 CON 90% NIVEL DE CONFIANZA.
   - EMPLANTILLADO GRADO H10 O SUPERIOR.
   - ACERO REFUERZO CALIDAD A630-420H.
3. PERNOS DE ANCLAJE CALIDAD ASTM A193 TIPO B7, GALVANIZADOS EN CALIENTE
4. EL SELLO DE LA FUNDACIÓN DEBERÁ SER RECIBIDO POR EL CONSTRUCTOR CIVIL E ITO.
5. RECUBRIMIENTO CONTRA TERRENO: 5cm.

Archivo de Proyecto:
Estudio TESA Planta Solar Uyuni y su Integración al SIN

Título del Dibujo:
FUNDACIÓN DEL MARCO DE LÍNEAS

N° de Plano:

Creado por:	Fecha:	Escala: SE
Modificado por:	Fecha:	Tamaño: A1
Aprobado por:	Fecha:	

Rev.	Fecha:	Por	Descripción: