

CORTE A
ESC: 1:150

(x)	LISTA EQUIPOS DE PATIO	
ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN
1	6	PARARRAYOS CON CONTADOR DESCARGAS 192kV.
2	3	TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 245kV. $230/\sqrt{3}$ – $0.115/\sqrt{3}$ – $0.115/\sqrt{3}$kV.
3	1	DESCONECTADOR TRIPOLAR CON PUESTA A TIERRA 245kV. 1600A., 40kA.
4	3	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 245kV., 600–300–1–1–1–1A.
5	1	INTERRUPTOR DE PODER MONOPOLAR 245kV. 2000A., 31,5kA.
6	1	TRANSFORMADOR DE PODER 220/33kV., 50/63MVA.
8	1	GRUPO GENERADOR
9	1	TRANSFORMADOR SS/AA, 150kVA. 33/0.4–0.231kV.
10	1	TRANSFORMADOR ZIG ZAG



CORTE B
ESC: 1:150

NOTAS:

1. LAS DIMENSIONES ESTAN EN mm, LAS COTAS PREVALECEN POR SOBRE LA ESCALA DEL DIBUJO.
2. LOS EQUIPOS SON DE CARACTER REFERENCIAL, SE ACTUALIZARAN UNA VEZ TENIENDO LOS EQUIPOS CERTIFICADOS POR EL VENDOR.
3. DISTANCIAS MINIMAS DE SEGURIDAD

Nombre del Proyecto: Estudio TESA Planta Solar Uyuni y su Integración al SIN

Título del Dibujo: ELEVACIONES DE SUBESTACIÓN DE CONEXIÓN

Nº de Plano:

Dibujo: SE

Escala: A1

Rev: | Fecha: | Por: | Descripción: