| CUBICACIONES | | | |
|---|---|---|---|
| ITEM | CANT. | UNID. | DESCRIPCION |
| 1 | 4.40 | m3 | HORMIGON H25 |
| 2 | 0.25 | m3 | HORMIGON H10 (EMPLANTILLADO) |
| 3 | 307.91 | kg | ACERO REFUERZO A630-420H |
| 4 | 10.13 | m3 | EXCAVACIONES |
| 5 | 6.23 | m3 | RELLENO |
| 6 | 4 | UNIT. | PERNOS DE ANCLAJE ø3/4" |
| 7 | | | |




PLANTA FUNDACIÓN
TRANSFORMADOR DE CORRIENTE
ESC. 1:20




CORTE A
ESCALA 1:20

## NOTAS:

1. DIMENSIONES EN mm, (S.I.C)
2. MATERIALES: HORMIGÓN ESTRUCTURAL GRADO H25 CON 90% NIVEL DE CONFIANZA.
   - EMPLANTILLADO GRADO H10 Ó SUPERIOR
   - ACERO REFUERZO CALIDAD A630-420H.
3. PERNOS DE ANCLAJE CALIDAD ASTM A193 TIPO B7, GALVANIZADOS EN CALIENTE
4. EL SELLO DE LA FUNDACIÓN DEBERÁ SER RECIBIDO POR LA ITO.
5. RECUBRIMIENTO CONTRA TERRENO: 5cm.

Nombre del Proyecto
Estudio TESA Planta Solar Uyuni y su Integración al SIN

Contenido
FUNDACIÓN DEL TRANSFORMADOR DE CORRIENTE

Nº de Plano

Dibujado por | Fecha
Revisado por | Fecha
Aprobado por | Fecha

Escala: SE
Tamaño: A1

| Rev. | Fecha | Por | Descripción |
|---|---|---|---|
| | | | |